

Termékinformáció

KFK 100 kézi tűzjelző hő- és füstelvezető rendszerhez



Termékjellemzők

A KFK 100–104 tartalma:

- Kézi tűzjelző beüthető ablakkal
- Kulccsal zárható ajtó
- Piros, sárga, kék és narancssárga színben is kapható (a szükséges színt az építési hatóság írja elő)
- Szín / anyag:
műanyag beüthető ablak, üveg ajtóval
KFK 100 – szürke (RAL 7035),
KFK 101 – piros (RAL 3000),
KFK 102 – sárga (RAL 1004),
KFK 103 – kék (RAL 5009),
KFK 104 – narancssárga (RAL 2011)

Műszaki adatok

Áramellátás	• Áramellátás: 24 V DC, 0,15 mA
Méret	• 125 mm × 125 mm × 36 mm (Sz × Ma × Mé)
Kompatibilitás	• VELUX hő- és füstelvezető vezérlő rendszerrel használható. A kézi tűzjelzőket egy vonalon csatlakoztatják a vezérlő rendszerre. A megengedett darabszám a vezérléstől függ.
Beépítés	• Beltéri használatra és +10°C és +40°C közötti hőmérsékleten történő üzemeltetésre tervezték.
Működés	<ul style="list-style-type: none"> • A füstszellőztető rendszer a kézi tűzjelző üvegének betörésével és a piros gomb megnyomásával működtethető. A gomb aktiválása után világít egy piros világítódioda (LED) és riasztási hangjelzés hallható. • Riasztáskor a vezérlés hangjelzése kb. 85 dB (A) erősségű. • A komfortszellőztetés és az esőérzékelő funkciója felülíródik. • A kézi tűzjelző RESET gombjának működtetésével a füstszellőztető rendszer visszaállítható, az ablak ismét bezárul. A visszaállításához ki kell nyitni a kézi tűzjelző ajtaját. • Ha a VELUX vezérlő rendszer üzem közben hibát jelez, akkor aktiválódik az üvegajtó mögötti sárga világítódioda (LED) és folyamatosan szaggatott hangjelzés hallatszik. • Ha a rendszer zavarmentes, akkor az üvegajtó mögött egy zöld világítódioda (LED) világít.

Karbantartás

- A hő- és füstelvezető berendezés életmentő biztonsági berendezés. A kötelezően előírt évenkénti karbantartást szakcégeknek kell végeznie.
- Ajánlott a szünetmentes tápegység akkumulátorát 4 évente cserélni.
- Az üzemzavarokat azonnal el kell hárítani.
- A helyes munkavégzés szavatolása érdekében ajánlott a VELUX céggel karbantartási szerződést kötni.

CE-jelölés



A KFK 100 kézi tűzjelző hő- és füstelvezető rendszerhez CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a következő irányelveknek:

kisfeszültségi irányelv, a gépekről szóló irányelv, az RoHS-, a WEEE-, az R&TTE-irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (háztartási, kereskedelmi és világítástechnikai eszközök)

Megjegyzések

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. További információért látogasson a velux.hu weboldalra.