



DC/0680/2682/ *9468* /2020  
(L.Dz. 8048)

Pan  
**Jacek SIWIŃSKI**  
VELUX Polska Sp. z o.o.  
ul. Krakowiaków 34  
02-255 Warszawa

Dot.: wprowadzenia klap dymowych do użytkowania.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 20 października 2020 roku dotyczące wprowadzenia klap dymowych (okien dachowych oddymiających) do użytkowania, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB) informuje co następuje.

Zgodnie z ust. 1 Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 r. poz. 961) „Wyroby służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzane do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyroby stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania”.

Należy jednak zaznaczyć, że wykaz wyrobów, które wymagają uzyskania dopuszczenia do użytkowania został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Na dzień dzisiejszy wykaz ten nie identyfikuje klap dymowych (okien dachowych oddymiających).

W nawiązaniu do powyższego, odpowiadając wprost na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami nie ma obowiązku uzyskania dopuszczenia do użytkowania (uzyskania świadectwa dopuszczenia) dla klap dymowych.

Sprawę w Jednostce Certyfikującej CNBOP-PIB prowadzi:

inż. Szymon Pergal  
tel.: 22 76 93 279  
e-mail: spergal@cnbop.pl

Z poważaniem  
Z-CADYREKTORA  
ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEŃ  
*[Signature]*  
st. bryg. dr inż. Jacek Zbuzina

Do wiadomości:

1. VELUX Polska Sp. z o.o. – kontakt@velux.pl
2. DC KT3 a/a

Jednostka notyfikowana nr 1438

Certyfikowany SZJ zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AC 063

Laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji: nr AB 059, AB 060, AB 207, AB 1280

